

# Cisternförsäkring

## Innehållsförteckning

1. Vad som är försäkrat
2. Vad försäkringen gäller för
3. Vad försäkringen inte gäller för
4. Säkerhetsföreskrifter
  - 4.1 Brandfarlig vätska
  - 4.2 Uppvärmningsanordning
  - 4.3 Påfyllning och tappning
  - 4.4 Jordning och åskledare
5. Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter

---

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

### 1. Vad som är försäkrat

Försäkringen gäller för:

- cistern, och
- innehåll i cistern

som anges i försäkringsbrevet.

Till cistern räknas även rörledningar t.o.m. närmast cisternen befintlig ventil.

### 2. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på:

- cistern
- innehåll i cistern. Med skada avses även förlust, förstöring eller förorening av vätska som rinner ut från cisternen.

### 3. Vad försäkringen inte gäller för

*Observera även de undantag som anges i fastighetsförsäkringen respektive den kombinerade företagsförsäkringen samt de Allmänna avtalsbestämmelserna SVAA.*

Försäkringen gäller inte för:

- skada genom stöld eller svinn
- skada genom långsamt utträngande vätska (diffusion)
- skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning, avsättning eller annan gradvis framträdande försämring
- skada på innehåll i cistern som uppkommer vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller vätska. Dock ersätts sådan skada som är en följd av ersättningsbar cisternskada
- saneringskostnader
- destruktion av utrunnen vätska.

### 4. Säkerhetsföreskrifter

#### **4.1 Brandfarlig vätska**

För cistern som innehåller brännbara, explosiva eller frätande vätskor ska förordning 2010:1075 om brandfarliga och explosiva varor, samt därtill hörande tillämpliga anvisningar och myndighetsföreskrifter, följas.

#### **4.2 Uppvärmningsanordning**

Utan vårt medgivande får inom 15 meter från cistern med brännbar vätska eller i sådan cistern inte finnas uppvärmningsanordning för olja, eldstad eller öppen eld i någon form.

#### **4.3 Påfyllning och tappning**

Vid påfyllning och tappning ska vätskekvantiteten i cistern som rymmer mer än 50 kubikmeter mätas och journalföras minst en gång om året, såväl före som efter påfyllningen respektive tappningen.

Journalen ska vid skada kunna uppvisas för oss.

#### **4.4 Jordning och åskledare**

Cistern för brännbar vätska ska vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av metall, ska dessutom vara försedd med åskledare.

### **5. Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter**

Om cistern vid inträffad skada inte uppfyller säkerhetsföreskrifterna, görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt utebli.

Försäkringen gäller dock i den utsträckning den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven hade uppfyllts.